PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 9.května, 184-187

PSČ, obec: 294 28, Chotětov

K.ú., parcelní č.: Chotětov [653233], 525, 598

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **3642,6 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	**0,47** W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	**36** kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**72** kWh/(m².rok)	C
Vytápění	**44** kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	**0** kWh/(m².rok)	B
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	**22** kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	**6** kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Bc. Daniel Kout MBA

Osvědčení č.: 0914

Kontakt: daniel@kenergy.cz

Ev. č. průkazu: 790175.1

Vyhotoveno dne: 29.10.2025

Podpis: